



DVGW-PP-T-Stück 90°

beidseitig Klemmverschraubung und Innengewinde am Mittelstutzen

Norm/Zulassung DVGW
 Material PP
 Dichtung NBR für Trinkwasser

d	IG		PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	1/2"	ohne Verstärkungsring	16	50	4609 016013
16	3/4"	ohne Verstärkungsring	16	50	4609 016019
20	1/2"	ohne Verstärkungsring	16	40/180	4609 020013
20	3/4"	ohne Verstärkungsring	16	40/180	4609 020019
25	1/2"	ohne Verstärkungsring	16	25/110	4609 025013
25	3/4"	ohne Verstärkungsring	16	25/100	4609 025019
25	1"	ohne Verstärkungsring	16	25/100	4609 025025
32	1/2"	ohne Verstärkungsring	16	15/70	4609 032013
32	3/4"	ohne Verstärkungsring	16	15/70	4609 032019
32	1"	ohne Verstärkungsring	16	15/65	4609 032025
32	1 1/4"	mit Verstärkungsring	16	15/60	4609 032032
40	1"	ohne Verstärkungsring	16	8/35	4609 040025
40	1 1/4"	mit Verstärkungsring	16	8/35	4609 040032
40	1 1/2"	mit Verstärkungsring	16	8/35	4609 040038
50	1 1/4"	mit Verstärkungsring	16	20	4609 050032
50	1 1/2"	mit Verstärkungsring	16	20	4609 050038
50	2"	mit Verstärkungsring	16	20	4609 050050
63	1 1/4"	mit Verstärkungsring	16	12	4609 063032
63	1 1/2"	mit Verstärkungsring	16	12	4609 063038
63	2"	mit Verstärkungsring	16	12	4609 063050
63	2 1/2"	mit Verstärkungsring	16	12	4609 063063
75	2"	mit Verstärkungsring	16	8	4609 075050
75	2 1/2"	mit Verstärkungsring	16	7	4609 075063
75	3"	mit Verstärkungsring	16	7	4609 075075
90	2 1/2"	mit Verstärkungsring	16	4	4609 090063
90	3"	mit Verstärkungsring	16	4	4609 090075
90	4"	mit Verstärkungsring	16	4	4609 090100
110	3"	mit Verstärkungsring	16	4	4609 110075
110	4"	mit Verstärkungsring	16	4	4609 110100